

**Délégation Départementale de Moselle**

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Courriel: [ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr)

Téléphone : 03 87 37 56 52/53

Destinataire(s) :

MAIRIE DE AUDUN-LE-TICHE

SIVOM DE L'ALZETTE

VEOLIA EAU REGION EST

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

**AUDUN-LE-TICHE**

Commune de : AUDUN-LE-TICHE

Prélèvement et mesures de terrain du **17/07/2026 à 11h19** pour l'ARS, par le laboratoire :  
EUROFINS HYDROLOGIE EST, MAXEVILLE

Nom et type d'installation : AUDUN-LE-TICHE (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT COMMUNAL - CENTRE SOCIOCULTUREL ANDRE TOUSSAINT  
31 RUE LECLERC ROBINET BAR

Code point de surveillance : 0000000207 Code installation : 000174 Type d'analyse : A

Code Sise analyse : 00184304 Référence laboratoire : 26M062601-001 Numéro de prélèvement : 05700184302

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05700184302 - page : 1)

Metz, le 22 juillet 2026

**Pour la Directrice Générale de l'ARS Grand Est**  
**Pour la Déléguée Territoriale de Moselle**  
**La Chef du service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales**



**Hélène ROBERT**

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

|                                                    |           |            | Limites de qualité |      | Références de qualité |      |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------|-----------------------|------|
| Mesures de terrain                                 | Résultats | Unité      | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi |
| Contexte Environnemental                           |           |            |                    |      |                       |      |
| Température de l'eau                               | 23,1      | °C         |                    |      |                       | 25,0 |
| Caractéristiques organoleptiques et minéralisation |           |            |                    |      |                       |      |
| Aspect (qualitatif)                                | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Couleur (qualitatif)                               | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Odeur (qualitatif)                                 | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Saveur (qualitatif)                                | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Equilibre Calco-carbonique                         |           |            |                    |      |                       |      |
| pH                                                 | 7,7       | unité pH   |                    |      | 6,5                   | 9,0  |
| Résiduel de traitement                             |           |            |                    |      |                       |      |
| Chlore libre                                       | 0,39      | mg(Cl2)/L  |                    |      |                       |      |
| Chlore total                                       | 0,43      | mg(Cl2)/L  |                    |      |                       |      |

|                                                    |           |           | Limites de qualité |      | Références de qualité |      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------|-----------------------|------|
| Analyse laboratoire                                | Résultats | Unité     | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi |
| Bactériologie                                      |           |           |                    |      |                       |      |
| Entérocoques /100ml-MS                             | <1        | n/(100mL) |                    | 0    |                       |      |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h                 | 30        | n/mL      |                    |      |                       |      |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h                 | 120       | n/mL      |                    |      |                       |      |
| Bactéries coliformes /100ml-MS                     | <1        | n/(100mL) |                    |      |                       | 0    |
| Escherichia coli /100ml - MF                       | <1        | n/(100mL) |                    | 0    |                       |      |
| Caractéristiques organoleptiques et minéralisation |           |           |                    |      |                       |      |
| Turbidité néphélométrique NFU                      | 0,2       | NFU       |                    |      |                       | 2,0  |
| Calcium                                            | 96        | mg/L      |                    |      |                       |      |
| Chlorures                                          | 9,3       | mg/L      |                    |      |                       | 250  |
| Conductivité à 25°C                                | 620       | µS/cm     |                    |      | 200                   | 1100 |
| Magnésium                                          | 23        | mg(Mg)/L  |                    |      |                       |      |
| Sulfates                                           | 100       | mg/L      |                    |      |                       | 250  |
| Equilibre Calco-carbonique                         |           |           |                    |      |                       |      |
| Titre alcalimétrique complet                       | 23,5      | °f        |                    |      |                       |      |
| Titre hydrotimétrique                              | 33,6      | °f        |                    |      |                       |      |
| Oxygène et matières organiques                     |           |           |                    |      |                       |      |
| Carbone organique total                            | 1,1       | mg(C)/L   |                    |      |                       | 2    |
| Paramètres azotés et phosphorés                    |           |           |                    |      |                       |      |
| Ammonium (en NH4)                                  | <0,05     | mg/L      |                    |      |                       | 0,1  |
| Nitrates (en NO3)                                  | 5,7       | mg/L      |                    | 50,0 |                       |      |
| Nitrites (en NO2)                                  | <0,01     | mg/L      |                    | 0,5  |                       |      |
| Nitrates/50 + Nitrites/3                           | 0,11      | mg/L      |                    | 1,0  |                       |      |

(PN 057-010432 - page : 2)

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

**Délégation Départementale de Moselle**

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales

Courriel: [ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr)

Téléphone : 03 87 37 56 52/53

Destinataire(s) :

MAIRIE DE AUDUN-LE-TICHE

SIVOM DE L'ALZETTE

VEOLIA EAU REGION EST

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

**AUDUN-LE-TICHE**

Commune de : AUDUN-LE-TICHE

Prélèvement et mesures de terrain du **17/07/2026 à 11h24** pour l'ARS, par le laboratoire :  
EUROFINS HYDROLOGIE EST, MAXEVILLE

Nom et type d'installation : AUDUN-LE-TICHE (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT COMMUNAL - 27 RUE GENERAL LE LECLERC CUISINE

Code point de surveillance : 0000000207 Code installation : 000174 Type d'analyse : A

Code Sise analyse : 00184305 Référence laboratoire : 26M062601-002 Numéro de prélèvement : 05700184303

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05700184303 - page : 1)

Metz, le 22 juillet 2026

**Pour la Directrice Générale de l'ARS Grand Est**  
**Pour la Déléguée Territoriale de Moselle**  
**La Chef du service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales**



**Hélène ROBERT**

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

| Mesures de terrain                                 |           |            | Limites de qualité |      | Références de qualité |      |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------|-----------------------|------|
|                                                    | Résultats | Unité      | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi |
| Contexte Environnemental                           |           |            |                    |      |                       |      |
| Température de l'eau                               | 20,0      | °C         |                    |      |                       | 25,0 |
| Caractéristiques organoleptiques et minéralisation |           |            |                    |      |                       |      |
| Aspect (qualitatif)                                | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Couleur (qualitatif)                               | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Odeur (qualitatif)                                 | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Saveur (qualitatif)                                | normal    | SANS OBJET |                    |      |                       |      |
| Equilibre Calco-carbonique                         |           |            |                    |      |                       |      |
| pH                                                 | 7,7       | unité pH   |                    |      | 6,5                   | 9,0  |
| Résiduel de traitement                             |           |            |                    |      |                       |      |
| Chlore libre                                       | 0,38      | mg(Cl2)/L  |                    |      |                       |      |
| Chlore total                                       | 0,42      | mg(Cl2)/L  |                    |      |                       |      |

|                                                    |           |           | Limites de qualité |      | Références de qualité |      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------|-----------------------|------|
| Analyse laboratoire                                | Résultats | Unité     | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi |
| Bactériologie                                      |           |           |                    |      |                       |      |
| Entérocoques /100ml-MS                             | <1        | n/(100mL) |                    | 0    |                       |      |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h                 | 2         | n/mL      |                    |      |                       |      |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h                 | 2         | n/mL      |                    |      |                       |      |
| Bactéries coliformes /100ml-MS                     | <1        | n/(100mL) |                    |      |                       | 0    |
| Escherichia coli /100ml - MF                       | <1        | n/(100mL) |                    | 0    |                       |      |
| Caractéristiques organoleptiques et minéralisation |           |           |                    |      |                       |      |
| Turbidité néphélométrique NFU                      | 0,1       | NFU       |                    |      |                       | 2,0  |
| Calcium                                            | 98        | mg/L      |                    |      |                       |      |
| Chlorures                                          | 9,2       | mg/L      |                    |      |                       | 250  |
| Conductivité à 25°C                                | 630       | µS/cm     |                    |      | 200                   | 1100 |
| Magnésium                                          | 23        | mg(Mg)/L  |                    |      |                       |      |
| Sulfates                                           | 100       | mg/L      |                    |      |                       | 250  |
| Equilibre Calco-carbonique                         |           |           |                    |      |                       |      |
| Titre alcalimétrique complet                       | 23,6      | °f        |                    |      |                       |      |
| Titre hydrotimétrique                              | 33,8      | °f        |                    |      |                       |      |
| Oxygène et matières organiques                     |           |           |                    |      |                       |      |
| Carbone organique total                            | 0,8       | mg(C)/L   |                    |      |                       | 2    |
| Paramètres azotés et phosphorés                    |           |           |                    |      |                       |      |
| Ammonium (en NH4)                                  | <0,05     | mg/L      |                    |      |                       | 0,1  |
| Nitrates (en NO3)                                  | 5,6       | mg/L      |                    | 50,0 |                       |      |
| Nitrites (en NO2)                                  | <0,01     | mg/L      |                    | 0,5  |                       |      |
| Nitrates/50 + Nitrites/3                           | 0,11      | mg/L      |                    | 1,0  |                       |      |

(PN 057-010492) - page : 2)

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*